



**PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 37 329 34

centrala: 52 37 618 00 - 99,

fax 52 34 59 840


www.pwisbydgoszcz.pl

NHK.9020.2.53.2016
L.dz. 119

Bydgoszcz, dnia 9 stycznia 2017 r.

DECYZJA NR 15/2017

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)



PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY

umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniach 24 i 25 listopada 2016 r. w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 18 (protokół kontroli sanitarnej nr 91/NHK/2016).

UZASADNIENIE

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przeprowadził w dniach 24 i 25 listopada 2016 r. kontrolę sanitarną w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słowackiego 18 (protokół kontroli sanitarnej nr 91/NHK/2016), podczas której stwierdził następujące nieprawidłowości:

na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej:

- a) niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian przy oknach w pokojach łóżkowych nr: 4, 7, 10, 13, 16, 17, 19, 24 polegający na miejscowych przybrudzeniach,
- b) niewłaściwy stan sanitarno-techniczny sufitów przy oknach w pokojach łóżkowych nr: 4, 16 polegający na miejscowych przybrudzeniach,
- c) niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów przy oknach w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych nr: 14, 15 polegający na miejscowych przybrudzeniach,
- d) brak wentylacji mechanicznej wyciągowej w brudowniku,

na Oddziale Wewnętrznym z Intensywną Opieką Kardiologiczną:

- e) brak wentylacji mechanicznej wyciągowej w brudowniku,
- f) niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian przy oknach w pokojach łóżkowych nr: 9, 11, 17, 19, 23, 24 polegający na miejscowych przybrudzeniach,


- g) niewłaściwy stan sanitarno-techniczny sufitu w części przy pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego polegający na miejscowych przybrudzeniach.

W trakcie trwającego postępowania administracyjnego, strona pismem z dnia 29 grudnia 2016 r., L.dz.P.Sz. 9258/16 poinformowała, iż usunęła nieprawidłowości zawarte w protokole kontroli nr 91/NHK/2016 w pkt.: III 3a – 3g.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uznał, iż stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, powyższe okoliczności stanowią przesłankę do umorzenia postępowania w niniejszej sprawie. Postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i organ orzekł jak na wstępie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie ul. Targowa 65 za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji



Z upoważnienia
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy
Zastępca
[Signature]
Danuta Banaczek

Otrzymują (za p.o.):

1. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 18
87-700 Aleksandrów Kujawski
2. aa